


給水用具（バルブ類）の認証登録証

1. 認証登録番号 E-615
認証登録年月日 2010年6月21日
2. 登録更新年月日 2020年4月1日
登録証有効期限 2021年3月31日
3. 認証取得者名 三吉バルブ 株式会社
住 所 〒261-8577 千葉県千葉市美浜区中瀬1-10-1
4. 認証登録品の種類 その他の弁(流体制御用弁)
型式又は略号 附属書（型式又は略号）
5. 品質確認実施工場 株式会社 キッツ 茅野工場
住 所 〒391-0012 長野県茅野市金沢字茂左久保5125
6. 審査基準 基本基準
性能項目 耐圧性能、浸出性能
7. 品質確認方法 自社検査方式
8. 特記事項 本体材質 青銅:鉛レス銅合金(ビスマス、セレン)


〒102-0074
東京都千代田区九段南4-8-9

公益社団法人 日本水道協会

理事長 吉田



発行年月日 2020年4月1日



附属書 (1)

認証登録番号 E-615

認証登録品の品名

認証登録品の型式又は略号	呼び径 (mm)
給水用コア 青銅 10K ねじ込み形 スイング逆止め弁	
10BCNC-(13)	13
10BCNC-(20)	20
10BCNC-(25)	25
10BCNC-(30)	30
10BCNC-(40)	40
10BCNC-(50)	50
耐熱コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形 スイング逆止め弁	
10BCNH-(13)	13
10BCNH-(20)	20
10BCNH-(25)	25
10BCNH-(30)	30
10BCNH-(40)	40
10BCNH-(50)	50